



Tel : +31(0)334 723 225
Fax : +31(0)334 893 793
www.redlion.net

MODELE G303 - INTERFACE OPERATEUR SEMI GRAPHIQUE 3,2", LCD MONOCHROME AVEC 32 TOUCHES FONCTIONS



- Configuration à l'aide du logiciel **Crimson** (version 2.0 ou ultérieure).
- Jusqu'à 5 ports de communication **RS-232/422/485** (2 RS-232 et 1 RS-422/485 en standard, 1 RS-232 et 1 RS422/485 par une carte de communication optionnelle).
- Port **Ethernet 10 Base T / 100-TX** pour la connexion réseau et les pages web.
- Port **USB** pour transfert d'applications ou transferts de données vers un PC.
- Configuration stockée dans une mémoire non volatile (Flash 4 MO).
- Slot **CompactFlash®** pour augmenter la capacité mémoire.
- **LCD 128x64 pixels, Monochrome, en 3,2", semi graphique, avec rétro éclairage par LED.**
- Clavier à 32 touches, dont 3 touches (menus écrans), 8 touches fonctions légendables, pavé numérique, et touches de directions.
- Version lisible au soleil avec **Lexan** résistant aux UV disponible
- 3 voyants LED en façade.
- Alimentation à partir d'une source 24 VDC ± 20%.
- Convertisseur de protocoles, Gateway, Web Serveur, Data Logger, Pass Through... et HMI.



Pour Utilisation en milieu Explosif

Class I Div 2 Grp A,B,C, et D
Class II Div 2 Grp F, et G
Class III Div 2



DESCRIPTION GENERALE

L'interface homme machine G303 combine des capacités uniques normalement réservées à de puissants superviseurs, avec une étonnante facilité de programmation, mais à un prix bien plus réduit. L'utilisation de Crimson, logiciel de développement commun à tous nos HMI, permet un gain de temps, de développement et un coup moindre de réalisation. Ceci du au fait que nos IHM remplacent beaucoup d'autres matériels annexes coûteux. La nouvelle plateforme hardware des G3 intègre un puissant processeur hautes performances doté de multiples fonctions.

Le G303 est capable de communiquer avec la plupart des matériels par des ports de communication série haute vitesse (115 KBauds), RS232/422/485 et Ethernet 10 Base T / 100 Base-TX. En complément, le G303 dispose d'un port USB pour les chargements rapides de fichiers d'application et pour l'accès aux tendances et aux enregistreurs de données. Un slot de CompactFlash® est prévu de manière à ce que les cartes Flash puissent être utilisées pour : enregistrer vos données, vos tendances ou pour mémoriser des fichiers de configuration plus importants.

De plus pour accéder et piloter des ressources externes, le G303 permet aux utilisateurs de visualiser et de saisir aisément des informations. Ils peuvent ainsi saisir des données via le pavé numérique ou les touches de fonctions.

SYNTHESE SECURITE

Toutes les règles de sécurité, les codes et instructions locales qui figurent dans le présent document ou sur l'équipement lui-même doivent être observés pour garantir la sécurité des personnes et éviter les dommages à l'instrument ou à l'équipement qui lui est connecté. Si l'équipement n'est pas utilisé comme spécifié par le fabricant, la protection qu'il fournit peut être insuffisante.

Ne pas utiliser cet appareil pour commander directement des moteurs, des distributeurs ou autres actionneurs non équipés de sécurité. Cela peut être dangereux pour les personnes ou pour les équipements dans les cas de défauts de l'appareil.



La borne du conducteur de protection est soudée aux pièces conductrices de l'appareil et ce pour raisons de sécurité, elle doit être raccordée à un système de terre de protection extérieur



ATTENTION !
Lire la totalité des instructions avant d'installer et de mettre en service



ATTENTION !
Danger, courant électrique

* CompactFlash est une marque déposée de CompactFlash Association

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Interface opérateur G303.
- Joint de panneau.
- Cette notice technique.
- 2 jeux d'étiquettes
- Gabarit pour la découpe du panneau.
- Jeu de pièces pour la fixation de l'appareil sur le panneau
- Connecteur pour le raccordement de l'alimentation.

REFERENCES DE COMMANDE

MODELE	DESCRIPTION	REFERENCE
G303	Interface opérateur pour les applications Intérieures, finition texturée avec touches en relief.	G303M000
	Interface opérateur pour les applications Extérieures ou Intérieures, finition brillant avec façade résistant aux UV.	G303S000
G3xx	Cartes de communication optionnelles ¹	G3xx0000
PSDR7	Alimentation montable sur rail DIN	PSDR7000
SFCRM2	Logiciel Crimson 2.0 ²	SFCRM200
CBL	Câble de programmation RS-232	CBLPROG0
	Câble USB de programmation	CBLUSB00
	Câbles de communication ¹	CBLxxxxx
DR	Adaptateur RJ 12 ou RJ45 sur Rail Din ³	DRxxxxxx
	Pile de remplacement ⁴	BAL3R004
	Etiquette de remplacement	LBAFLM02

- 1 Contactez votre distributeur Red Lion ou visitez notre site web pour compléter la sélection
- 2 Utilisez ce N° de référence pour acheter le logiciel Crimson sur CD accompagné d'une notice technique imprimée et des câbles USB et RS-232. Vous pouvez également le télécharger à partir de www.redlion.net
- 3 Red Lion dispose, dans sa gamme, de connecteurs modulaires RJ. Consultez la notice DR pour des détails plus complets.
- 4 La pile Lithium est du type « bouton », référence CR2025.

SPECIFICATIONS

1. ALIMENTATION

Utilisation obligatoire d'une alimentation Classe 2 ou SELV.

Raccordement via un connecteur trois points débrochable.
Tension d'alimentation : 24 Vdc ± 20% @9,5 W max
Nota : Le commun des circuits du G303 n'est pas connecté au boîtier. Consultez le paragraphe "Raccordement à la terre des masses" au chapitre "Installer et alimenter le G303".

2. PILE : Lithium type « bouton ». Durée de vie nominale : 10 ans

3. ECRAN LCD : 3.2 pouces, FSTN LCD, Monochrome, 128x64 pixels, rétro éclairage par LED.

4. CLAVIER 32 TOUCHES : 8 touches de fonctions légendables, 5 touches de navigation, 10+2 touches pour le pavé numérique, et 3 touches pour la navigation des menus écrans

5. MEMOIRE :

Mémoire utilisateur installé : 4 MO non volatile de type Flash
Carte mémoire : CompactFlash emplacement de Type II, pour recevoir des cartes CompactFlash de Type I ou II

6. COMMUNICATION

Port USB : Conforme aux spécifications USB 1.1. L'appareil est doté d'un connecteur type B.

Ports série : Le format et la vitesse de transmission sont programmables pour chaque port à l'aide du logiciel. La vitesse maximale est de 115 200 bauds.

Port PGM : Port RS232 via un connecteur RJ12

Ports COMMS : Port RS422/485 via un connecteur RJ45 et port RS232 via un connecteur RJ12.

Ses 2 ports partages le même Hardware. Le G303 multiplexe les ports de communication 2 et 3 via 2 protocoles. Ils peuvent être utilisés pour différentes configurations en protocoles maîtres, mais seulement un port peut être utilisé en Esclave ou DH 485.

DH485 TXEN : Signal "Autorisé à transmettre" en collecteur ouvert VOH = 15Vdc et VOL = 0,5Vdc, @ 25mA max.

Port Ethernet : 10 BASE-T / 100 BASE-TX

Connecteur RJ45 câblé conformément au standard NIC (Carte d'interface réseau).

8. ENVIRONNEMENT

Gamme de température de fonctionnement : 0 à 50 °

Gamme de température de stockage : - 30°C à 70°C.

Humidité (fonctionnement et stockage) : 80 % d'humidité relative maximale, (sans condensation) de 0 à 50°C.

Altitude max. : 2000 m

9. CERTIFICATION

UL Recognized Component, File E179259, UL3101-1, CSA 22.2 No.1010-1

Recognized to U.S. and Canadian requirements under the Component Recognition Program of Underwriters Laboratories, Inc
UL Listed, File #E211967, UL3101-1, UL1604, CSA 22.2 No. 1010.1, CSA 22.2 No. 213-M1987

LISTED by Und. Lab. Inc. to U.S. and Canadian safety standards
IECEE CB Scheme Test Certificate #US/5414A/UL

CB Scheme Test Report #01ME18821-10122001

Issued by Underwriters Laboratories Inc.

IEC 1010-1, EN 61010-1: Equipement électrique sécurisé pour la mesure, contrôle, et usage en laboratoire, Part 1.

IP66 en façade seulement, IEC 529

Boîtier Type 4X (Façade seulement), UL50

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Emissions et Immunité EN 61326: Equipement Electrique pour Mesure Contrôle et usage en laboratoire.

Electrostatic discharge	EN 61000-4-2	Criterion A 4 kV contact discharge 8 kV air discharge
Electromagnetic RF fields	EN 61000-4-3	Criterion A 10 V/m
Fast transients (burst)	EN 61000-4-4	Criterion A 2 kV power 1 kV signal
Surge	EN 61000-4-5	Criterion B 1 kV L-L, 2 kV L&N-E power
RF conducted interference	EN 61000-4-6	Criterion A 3 V/rms

Emissions:

Emissions EN 55011 Class B

Notes:

1. Criterion A: Fonctionnement normal dans les limites spécifiées.
2. Criterion B: Perte temporaire des performances dans lesquelles l'unité recouvre son fonctionnement.

10. CONSTRUCTION


Boîtier arrière en tôle d'acier et face avant en aluminium conférant un degré de protection IP65 lorsque le joint fourni est correctement installé. L'ensemble est conçu pour un usage intérieur. Installation catégorie I et Pollution de degré 2.

11. CONDITIONS D'INSTALLATION

Epaisseur maximale de la tôle du panneau de montage : 6,3mm. Pour satisfaire à un degré de protection IP66, un panneau métallique d'épaisseur minimale 3,17mm est recommandé avec interposition du joint fourni.

12. POIDS : 0,890 KG


DIMENSIONS en (mm)




INSTALLER ET ALIMENTER LE G303

TOUCHES FONCTIONS LEGENDABLES

Le G303 est livré avec une étiquette pré-imprimée de F1 à F8 à insérer sous les touches légendables. Si nécessaire cette étiquette peut être dessinée suivant vos besoins. Chaque G303 est fourni avec 2 étiquettes vierges et



imprimables sur la plupart des imprimantes à jet d'encre et laser. La création d'étiquette est rendue très simple par l'utilisation d'un fichier Adobe Acrobat disponible sur notre Site Web www.redlion.net ou inclus avec chaque CD de Crimson. Ce programme permettra à l'utilisateur de créer les couleurs et textes de l'étiquette selon ses besoins. Si plus de détails sont nécessaires utiliser les dimensions suivantes:




Lors de l'insertion de l'étiquette, commencer par un coin. Puis continuer doucement à insérer le reste de l'étiquette.
Note: L'étiquette doit être insérée avant le montage du G303.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cette interface opérateur est conçue pour être installée dans une découpe de panneau. Un schéma de découpe ainsi qu'un gabarit sont fournis. Il est important de prendre soin de bien retirer tous déchets de matière de la découpe de manière à éviter qu'ils ne tombent dans l'interface opérateur durant l'installation. Un joint est fourni pour permettre d'atteindre un degré d'étanchéité IP66. Installez les dix écrous fournis et serrez-les de manière à obtenir une compression uniforme du joint.

Note : Le couple de serrage des écrous doit être inférieur à 1,92 Nm, sous peine d'endommager la face avant.



La tolérance de toutes les cotes indiquées est de $\pm 0,25$ mm

RACCORDEMENT A LA TERRE DES MASSES



La borne du conducteur de protection est solidaire des parties conductrices de l'appareil et, pour des questions de sécurité, doit être raccordée au conducteur de protection extérieure.

Chaque G303 possède sur sa face arrière une borne reliée à la masse du châssis. Votre appareil doit être raccordé à la terre des masses (conducteur de protection).

La masse du châssis n'est pas raccordée au commun des signaux de l'appareil. Le maintien d'une isolation entre la terre des masses et le commun des signaux n'est pas nécessaire pour faire fonctionner l'appareil. Cependant, d'autres équipements raccordés à l'appareil peuvent nécessiter une isolation entre le commun des signaux et la terre des masses. *Pour maintenir une isolation entre le commun des signaux et la terre des masses il faut faire bien attention lors du raccordement de l'appareil.* Par exemple, une alimentation fournissant une isolation entre le commun des signaux et la terre des masses doit être utilisée. Le fait de raccorder un câble USB peut réaliser un pont entre le commun des signaux et la terre des masses¹.

1. Le blindage du connecteur USB doit être raccordé à la terre des masses côté maître. Le blindage du connecteur USB doit, à son tour être connecté au commun des signaux.

CARACTERISTIQUES DE L'ALIMENTATION

Le G303 doit être alimenté en 24VDC à 9,5 Watts. Votre appareil peut appeler beaucoup moins que la puissance nominale maximum en fonction des options utilisées. Au fur et à mesure que l'on utilise des fonctionnalités additionnelles, l'appareil appellera une puissance supérieure. Les fonctionnalités qui peuvent entraîner une augmentation du courant consommé sont celles des communications additionnelles, la carte de communication additionnelle, la carte CompactFlash et d'autres fonctionnalités programmées sous Crimson.

Dans tous les cas il est important que l'alimentation soit correctement installée si l'on souhaite que l'appareil fonctionne de manière fiable. Veuillez prendre soin d'observer les recommandations suivantes :

- L'alimentation doit être installée prêt de l'appareil, avec, habituellement un maximum de 1,8m de câble entre l'alimentation et l'interface opérateur. Idéalement le câble le plus court possible doit être utilisé.
- Les fils utilisés pour raccorder l'alimentation de l'interface opérateur doivent être au moins de 1 mm de section. Si un câble plus long est utilisé vous devez employer une section de fils plus importante. Le cheminement du câble doit se faire au plus loin des contacteurs, onduleurs, et autres équipements qui peuvent générer un bruit électrique significatif.
- Une alimentation de Classe 2 ou au standard SELV doit être utilisée. Une alimentation Classe 2 ou SELV fournit une isolation des circuits accessibles par rapport aux niveaux de tension générés par une alimentation principale lors de défauts uniques. SELV est l'acronyme pour "très basse tension de sécurité". Les circuits alimentés en très basse tension ne doivent présenter aucun risque d'électrisation au toucher que ce soit en fonctionnement normal ou après un premier défaut. Le premier défaut peut-être du, par exemple, à la rupture d'un isolant de base ou à la mise en défaut d'un seul composant.

COMMUNIQUER AVEC LE G303

CONFIGURER UN G303

Le G303 se configure à l'aide du logiciel Crimson, disponible en téléchargement gratuit sur le site web de Red Lion ou sous la forme d'un CD payant. Les mises à jour du logiciel par ajout de nouvelles fonctionnalités ou de pilote sont accessibles sur le site web dès qu'elles sont disponibles. En configurant le G303 à l'aide de la dernière version de Crimson, vous êtes assurés que votre appareil possède le jeu de fonctionnalités le plus récent. Le logiciel Crimson peut configurer le G303 par le port USB ou la carte CompactFlash®. Le port USB est raccordé via un câble USB standard doté d'un connecteur type B. Le pilote nécessaire à l'utilisation du port USB sera installé avec Crimson. Le port RS232 PGM Port utilise un câble de programmation fabriqué par Red Lion pour se raccorder au port COM SubDB9 d'un ordinateur. Si vous désirez fabriquer vous-même ce câble, vous trouverez les informations de câblage sur le schéma "Brochage des ports du G303".

Le slot CompactFlash peut être utilisé pour programmer un G3 en transférant le fichier de configuration et le firmware sur une carte CompactFlash. La carte est ensuite insérée dans le G3 cible puis l'appareil est mis sous tension. Pour plus d'informations sur les noms et les positions des fichiers, consultez la documentation Crimson.

CABLES ET PILOTES

Red Lion dispose d'une large gamme de câbles et de pilotes utilisables dans de nombreux types de communications différentes. Une liste de ces pilotes et câbles joints aux brochages est disponible sur le site Web de Red Lion. De nouveaux câbles et pilotes sont ajoutés régulièrement. Si vous fabriquez votre propre câble, vous trouverez les informations de câblage sur le schéma "Brochage des ports du G303".

USB, TRANSFERT DE DONNEES A PARTIR DE LA CARTE COMPACTFLASH

Dans le but de transférer des données à partir de la carte CompactFlash via le port USB, il est nécessaire d'installer un pilote sur votre ordinateur. Ce pilote est installé avec Crimson et est situé dans le répertoire C:\Program Files\Red Lion Controls\Crimson 2.0\Device\ après que Crimson ait été installé. Ceci a certainement déjà été accompli si votre G303 a été configuré via le port USB.

Dès que le pilote est installé, raccordez le G303 à votre PC par un câble USB et suivez les instructions du manuel utilisateur Crimson 2 au paragraphe "Mise en place de la CompactFlash".

Note : Il n'est pas recommandé d'utiliser le port USB pour de fréquent transfert de données. Le port Ethernet est plutôt recommandé. Par Ethernet une page vous permettra d'accéder aux données. Suivez les instructions du manuel utilisateur Crimson 2 pour plus de détails.

COMMUNICATION ETHERNET

Les communications Ethernet peuvent être établies soit en 10 Base-T ou en 100 Base-TX. Le connecteur RJ45 de l'appareil G303 est raccordé suivant le standard NIC (carte d'interface réseau). Par exemple, lorsque vous vous raccordez à un hub ou à un switch, utilisez un câble droit, par contre si vous vous raccordez à un autre NIC (ou directement à un PC) utilisez un câble croisé.

Le connecteur Ethernet contient deux LEDs. Une LED jaune en haut à droite et une LED bicolore vert/ambre en haut à gauche. Les LEDs représentent les états suivants :

COULEUR DES LEDs	DESCRIPTION
JAUNE Fixe	Lien établi
JAUNE Clignotant	Données en cours de transfert
VERT	Communications 10 BASE-T
AMBRE	Communications 100 BASE-TX

A l'arrière de chaque unité, on trouve une adresse MAC unique sur 12 digits et un bloc pour identifier l'unité avec une adresse IP. Voyez le manuel Crimson et consultez le site web de Red Lion pour des informations complémentaires relatives aux communications Ethernet.

PORTS RS232

Le G303 possède deux ports RS232. Ils sont identifiés "Port PGM" et "Port COMMS". Cependant, seul le PGM Port peut être utilisé pour la programmation, mais les deux peuvent communiquer avec un API.



Le port RS232 PGM port peut être utilisé en maître ou esclave quelque soit la configuration du G303. Le port RS232 COMMS et RS422/485 COMMS sont multiplexés parce qu'ils partagent le même hardware. Ces 2 ports de COMMS peuvent être utilisés en Maître. Cependant lorsque le port RS 232 COMMS est utilisé en esclave, le port RS 422/485 est indisponible.

Des exemples de communication RS232 peuvent mettre en œuvre un autre produit Red Lion ou un PC. En utilisant un câble croisé doté de connecteurs RJ12 à ses extrémités il est possible d'établir une communication avec un autre G3 ou le Modular Controller. Les références des câbles croisés Red Lion sont : CBLPROG0¹, CBLRLC01² ou CBLRC02³.

RS232 G3 vers PC


Connexions			
G3 : RJ12	Nom	PC-DB9	Nom
4	COMM	1	DCD
5	Tx	2	Rx
2	Rx	3	Tx
	N/C	4	DTR
3	COM	5	GND
	N/C	6	DSR
1	CTS	7	RTS
6	RTS	8	CTS
	N/C	9	RI

Connecter un G303 HMI à un ICM5



- 1 CBLPROG0 peut aussi être utilisé pour communiquer soit avec un PC soit avec un ICM5
- 2 Adaptateur DB9 non inclus, long 0,25 m
- 3 Adaptateur DB9 non inclus, long 2,50 m

Brochage des Ports du G303



PORT COMM RS422 / 485


Le G303 possède un port RS422/485. Ce port peut-être configuré pour fonctionner, au choix en RS422 ou en RS485.

Les ports RS422/485 COMMS et RS232 COMMS ports sont multiplexés. Ils partagent le même hardware. Ses 2 ports de COMMS peuvent être utilisés en Maître. Cependant lorsque le port RS 422/485 est utilisé en esclave, le RS 232 COMMS port est indisponible.

Exemples de raccordements en RS485 2 fils.

G3 vers Red Lion RJ11 (CBLRLC00)
DLC, IAMS, ITMS, PAXCDC4C

Connexions			
G3 : RJ45	Nom	RLC : RJ11	Nom
5	TxEN	2	TxEN
6	COM	3	COM
1	TxB	5	B-
2	TxA	4	A+



G3 vers Modular Controller (CBLRLC05)

Connexions			
G3	Nom	Automate modulaire	Nom
1, 4	TxB	1, 4	TxB
4, 1	RxB	4, 1	RxB
2, 3	TxA	2, 3	TxA
3, 2	RxA	3, 2	RxA
5	TxEN	5	TxEN
6	COM	6	COM
7	TxB	7	TxB
8	TxA	8	TxA

Nota : Tous les matériels Red Lion raccordent A à A et B à B, sauf pour ceux de la famille Paradigm. Pour de plus amples informations, visitez le site web www.redlion.net.

COMMUNICATIONS DH485

Le port COMMS RS422/485 peut également être utilisé pour les communications avec le matériel Allen Bradley au protocole DH485. Quand le port RS 485 est configuré en DH485 le port RS 232 à proximité ne peut être utilisé. Ses 2 ports de Comms sont multiplexés et partagent le même hardware.

ATTENTION : NE PAS utiliser un câble standard DH485 pour raccorder ce port à un équipement Allen Bradley. Un câble et le plan de câblage sont disponibles chez Red Lion.

G3 vers AB SLC500 (CBLAB003)

Connexions			
RJ45 : RLC	Nom	RJ45 : A-B	Nom
1	TxB	1	A
2	TxA	2	B
3, 8	RxA	-	24 V
4, 7	RxB	-	COMM
5	TxEN	5	TxEN
6	COMM	4	SHIELD
4, 7	TXB	-	COMM
3, 8	TXA	-	24 V

LOGICIEL / UTILISATION DE L'APPAREIL

LED DE FACADE

La façade porte trois LEDs. Vous trouverez ci-dessous les états par défaut de ces LEDs.

LED	SIGNIFICATION
ROUGE (EN HAUT, IDENTIFIEE "PWR")	
CLIGNOTTE	L'interface est en phase de chargement (zone de boot), aucune configuration valide n'est chargée. ¹
FIXE	L'interface est alimentée et exécute une application
JAUNE (AU MILIEU)	
ETTEINTE	La carte CompactFlash n'est pas en place.
FIXE	La carte CompactFlash est installée et valide.
CLIGNOTTE RAPIDEMENT	La carte CompactFlash est en cours de test.
SCINTILLEMENT	L'interface écrit sur la carte CompactFlash, soit parce qu'elle y mémorise des données ou du fait qu'un PC connecté via le port USB a verrouillé le lecteur. ²
CLIGNOTTE LENTEMENT	La carte CompactFlash installée n'est pas correctement formatée.
VERTE (EN BAS)	
CLIGNOTTE	Une variable est en état d'alarme.
FIXE	Une configuration valide est installée et aucune alarme n'est active.

- 1 L'interface opérateur est livrée non configurée. Après lui avoir transféré une configuration si les voyants restent continuellement clignotants, essayez de couper et de remettre l'alimentation. Si la LED continue à clignoter, essayez à nouveau de transférer la configuration.
- 2 Ne coupez pas l'alimentation de l'interface tant que ce voyant clignote. L'interface écrit des données toutes les deux minutes. Les systèmes opératifs ultérieurs de Microsoft ne verrouilleront pas le lecteur sauf s'il est nécessaire d'écrire des données ; Windows 98 peut verrouiller le lecteur dès qu'il est installé et ainsi interféré avec le logging. Consultez le paragraphe "Installer la CompactFlash" au sein du manuel utilisateur du logiciel Crimson II.

LOGICIEL CRIMSON

Le logiciel Crimson est disponible en téléchargement gratuit sur le site web de Red Lion ou peut être acheté, gravé sur un CD ; la référence figure dans le tableau "Références de commande". La dernière version du logiciel est toujours disponible sur le site web et la mise à jour de votre copie est gratuite.

CLAVIER

Le clavier G303 est constitué de 3 touches qui peuvent être utilisées au sein des menus écrans. 8 touches sont disponibles comme touches de fonction légendables. 5 sont présentes pour la navigation. 12 pour le pavé numérique avec \pm et point décimal. Enfin 4 légendées ALARMS, MUTE, EXIT, et MENU.

DEPANNER VOTRE G303

Si pour une raison quelconque vous détectez un défaut de fonctionnement, ou si plus simplement vous avez des questions relatives à votre nouveau G303, contactez le support technique Red Lion.

Les numéros de téléphone et de fax figurants au dos de cette notice vous permettront d'identifier vos contacts,

EMAIL : techsupport@redlion.net
 Site Web : <http://www.redlion.net>

PILE & SAUVEGARDE DE L'HORLOGE


Une pile est utilisée pour sauvegarder l'horloge lorsque l'interface n'est pas alimentée. La précision nominale de l'horloge du G303 ainsi sauvegardée fait que la dérive est inférieure à 1mn par mois. La pile du G303 n'est pas utilisée pour la mémoire de l'interface, toutes les configurations et les données étant stockées en mémoire non volatile.



ATTENTION

La carte du circuit contient des composants sensibles à l'électricité statique. Avant de manipuler l'interface opérateur non équipée de son couvercle arrière, déchargez l'électricité statique de votre corps en touchant un objet métallique mis à la terre. Idéalement ne manipulez l'interface opérateur qu'au sein d'un poste de travail où l'électricité statique est contrôlée. De plus, prenez soin de ne pas toucher la surface du circuit imprimé. La poussière, l'huile ou d'autres contaminants peuvent également affecter le fonctionnement du circuit.


Pour changer la pile d'un G303, déconnectez son alimentation, ses ports puis retirez son couvercle arrière. Pour retirer le couvercle, déposez les quatre vis indiquées par les flèches au dos de l'unité ; puis en levant le dessus, dégagez le couvercle de manière à accéder au connecteur à la face inférieure du circuit comme cela est indiqué sur la figure ci-dessous. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse.



Retirez la pile* usagée de son support et remplacez la par la nouvelle. Remplacez le couvercle arrière, raccordez les ports et appliquez l'alimentation. A l'aide de Crimson ou via le clavier de l'unité, saisissez la date et l'heure correctes.

**Veuillez noter que la pile usagée doit être déposée dans un endroit prévu à cet effet et conforme réglementation locale. La pile usagée ne doit pas être brûlée ni endommagée d'une manière telle que son contenu puisse entrer en contact avec la peau humaine.*

Le G303 utilise une pile au Lithium de type CR2025.



FONCTIONNALITES ET ACCESSOIRES OPTIONNEL

VERSION INTERIEUR EXTERIEUR

2 versions de G303 sont disponibles. Le G303M utilise un Lexan classique granuleux avec touches dotées d'un embossage à utiliser en milieu industriel normal. Le G310S utilise un Lexan brillant résistant aux UV et doté de touches non embossées.

CARTE DE COMMUNICATION EN OPTION


Red Lion propose des cartes de communication optionnelles pour bus de terrain. Ces cartes permettront à votre G303 de communiquer avec les protocoles de bus de terrain les plus répandus.

Red Lion propose également une carte de communication additionnelle équipée d'un ports RS232 et d'un port RS422/RS485.

Visitez le site web de Red Lion pour obtenir des informations complémentaires et la disponibilité de ces cartes

LOGO DE PERSONNALISATION


Chaque interface opérateur G3 possède une zone en creux contenant le logo Red Lion. Red Lion peut fournir des étiquettes personnalisées à appliquer dans cette zone. Contactez votre distributeur pour de plus amples informations et pour obtenir une offre de prix.



CONNECTEUR COMPACTFLASH

Le connecteur de la carte CompactFlash est de Type II et peut recevoir, au choix, des cartes de Type I ou de Type II. Avec le G303, utilisez des cartes d'au moins 4 MO. Ces cartes sont disponibles chez la plus part des revendeurs de matériels informatiques ou de bureau.

La carte CompactFlash peut-être utilisée pour transférer des configurations même importantes ou récupérer des informations et des tendances.



Nota : Ne retirez ni n'insérez de carte CompactFlash alors que l'appareil est sous tension. Cf. paragraphe "LEDs de façade"

Les informations stockées sur une carte CompactFlash par un G303 peuvent être lues par un lecteur de carte connecté à un PC. Ces informations sont au standard IBM PC compatible (Windows®), en fichier au format FAT 16.

LIMITES DE GARANTIE

La Société garantit le produit contre tous défauts, en pièces et main d'œuvre pour une période limitée à un an débutant à la date d'expédition, à la condition qu'il ait été stocké, manipulé, installé et utilisé dans des conditions normales. La Société s'engage, par cette garantie limitée, à l'échange ou à la réparation d'un produit défectueux et ce, à son choix. La Société rejette toutes responsabilités relatives aux affirmations, promesses ou représentations relatives au produit.

Le Client s'engage à ne pas poursuivre ni responsabiliser Red Lion Controls des dommages, réclamations et dépenses liés à une utilisation de produits RLC ou de produits contenant des composants RLC ayant pu provoquer des blessures, des décès, des dommages aux biens, des pertes de profits et autres que l'Acheteur, ses employés ou ses sous traitants pourraient invoquer directement ou par extension, ceci incluant sans limitation les pénalités imposées par le Consumer Product Safety Act (P.L. 92-573) et la responsabilité qui incombe au personnes conformément au Magnuson-Moss Warranty Act (P.L. 93-637), tels qu'appliqués à présent ou amendé ci contre.

Aucune garantie, exprimée ou sous-entendue ne peut être émise relativement aux produits de la Société à l'exception de celles décrites ci avant. Le Client, agrée toutes les décharges et limitations contenues dans ce paragraphe et ce qui lui est associé, n'exprime aucune autre déclaration ni demande de garantie.

Red Lion Controls
20 Willow Springs Circle
York PA 17402
Tel +1 (717) 767-6511
Fax +1 (717) 764-0839

Red Lion Controls BV
Basicweg 11b,
NL - 3821 BR Amersfoort
Tel +31 (0) 334 723 225
Fax +31 (0) 334 893 793

Red Lion Controls Asie
31, Kati Bukit Road 3,
#06-04/05 TechLink
Singapore 417818
Tel +65 6744-6613
Fax +65 6743-3360